

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzedaż z dostawą 2 szt urządzeń systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody użytkowej dla budynków hydroforni Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej przy ulicy Wojska Polskiego 1, 82-120 Krynica Morska o parametrach jak poniżej:

Specyfikacja techniczna urządzenia systemu uzdatniania wody użytkowej według poniższego zestawienia

Lp.	Właściwości	parametry
	1	2
1	Rozmiar zbiornika/butli na złoża filtracyjne	minimum 13x54 cali
2	Objętość złoża filtracyjnego	minimum 85 dm ³
3	Ciśnienie robocze min/max	2,0 bar/ 8,20 bar
4	Temperatura robocza wody min/max	1° C – 38° C
5	Temperatura otoczenia min/max	4° C – 49° C
6	Złącze elektryczne	220-240 V – 12v AC 50/60Hz
7	Maksymalny pobór mocy	8W
8	Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zew. min. 3/4" BSP
9	Zawór BY-PASS	tak
10	Typ regeneracji (zalecany)	Min. objętościowa opóźniona z możliwością pracy czasowej, korekty czasów cykli regeneracji oraz zmienną funkcją rezerwy
11	System regeneracji	współprądowy DOWN-FLOW
12	Rodzaj złoża (złoża musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa toksykologicznego, atesty, w tym atest PZH)	złoża wielofunkcyjne minimum 5-warstwowe (do usuwania żelaza, manganu, jonu amonowego, twardość/kamień, żółta/rdzawa barwa wody), min. Ekomix typ C
13	Typ głowicy	WS1CI z zasilaczem menu w j. polskim WSC1CI objętościowa z mixingiem (DOWN FLOW)
14	Zbiornik solanki	min. 190 l
15	Funkcja suchego zbiornika	tak
16	Możliwość instalacji chloratora	tak

17	Cela chlorująca z funkcją alarmu zmontowana, podłączona do głowicy sterującej WS1Cl	tak wbudowana – automatyczna kompletna do działania z wężykami połączeniowymi + zbiornik chloratora
18	Alarm soli	tak
19	Podtrzymanie pamięci	min. 8 godzin
20	Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar)	od 200 litrów
21	Zużycie soli na regenerację	max. 12,0 kg
22	Rodzaj regeneratora	sól tabletkowana – tabletki solne
23	Iniektor	L pomarańczowy
24	Typ urządzenia	dwuelementowe
25	Możliwość wymuszenia regeneracji	tak
26	Przyłącze popłuczyn	tak
27	Filtr wstępny profesjonalny z manometrem z regulatorem przepływu z zaworami	tak (min. wkład 60 mikron stal nierdzewna) z zaworami odcinającymi
28	Stabilizowany roztwór podchlorynu sodu min. 15%.	Chlor płynny - 5L 6kg
29	Dodatkowo:	wąż do popłuczyn zbrojony min. 3,5 mb
30	Dodatkowo:	tester twardości wody kropelka+paski
31	Dodatkowo:	tabletki solne 200 kg
32	Dodatkowo:	przewody instalacyjne rozciągliwe komplet
33	Dodatkowo:	syfon z przerwą powietrzną do popłuczyn
34	Gwarancja na zbiornik + filtr wstępny	min. 60 miesięcy
35	Gwarancja na urządzenia elektryczne	min. 36 miesięcy
36	Gwarancja na pozostały osprzęt, urządzenia	min. 12 miesięcy

Wszystkie części i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i kompletne, oznakowane znakiem CE oraz posiadać niezbędne instrukcje i gwarancję w języku polskim;

Przewidywany termin dostawy przedmiotu zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania zlecenia/umowy.

Termin płatności: do 14 dni od daty zakończenia umowy/zlecenia z pozytywnym protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia bez uwag.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie składowe (tj. dojazd, materiały, urządzenia, koszty ewentualnej wizji lokalnej przed wykonaniem zadania, wysokość stawki podatku VAT).

W przypadku zainteresowania ze strony Państwa, proszę o przesłanie oferty cenowej brutto na wykonane zadanie do dnia 20 czerwca 2025 r. na adres e-mail: do wiadomości na e-mail: andrzej.zielinski2@strazgraniczna.pl do wiadomości: sebastian.wieczorek2@strazgraniczna.pl.