



# Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

---

Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom

WPZ.52840.64.2.2026  
Szczecin, 17 kwietnia 2026 r.

## Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1961) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 188) w związku § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk z dnia 24 marca 2026 r., w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej ze marca 2026 r., opracowanej dla budynku koszarowego nr 6 usytuowanego przy ul. Grodzkiej 4, 72-600 Świnoujście, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Mariana Buryka oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Emilię Błach,

## wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej polegających na:

- podziale budynku na strefy pożarowe zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,
- zapewnieniu wyższej niż wymaganej klasy odporności ogniowej dla dachu, ścian wewnętrznych, obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych, biegów i spoczników schodów,
- wyposażeniu pionowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5 lx,
- zastosowaniu częściowej ochrony obiektu przez system sygnalizacji pożarowej, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,
- zastosowaniu autonomicznych czujek dymu w korytarzu na poziomie III piętra,
- wyposażeniu budynku w gaśnice, zgodnie z normatywem 4 kg lub 6 dm<sup>3</sup> środka gaśniczego na 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej,
- doprowadzeniu do budynku A drogi pożarowej, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,

jako rozwiązań zamiennych w odniesieniu do następującego wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030):

- droga pożarowa nie spełnia wymagań określonych w § 12 ust. 2 i 12, § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w zakresie parametrów jakie powinna posiadać droga pożarowa.

## **Uzasadnienie**

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1961) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

## **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. Krzysztof Makowski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

## Załącznik:

1. 2 egzemplarze ekspertyzy technicznej stanowiące integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie) wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów.

## Otrzymuje:

Morski Oddział Straży Granicznej  
ul. Oliwska 35  
80-563 Gdańsk

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	101043.393239.399500
Nazwa dokumentu	WPZ.52840.64.2.2026 postanowienie.pdf
Tytuł dokumentu	WPZ.52840.64.2.2026 postanowienie
Sygnatura dokumentu	WPZ.52840.64.2.2026
Data dokumentu	17.04.2026 00:00:00
Skrót dokumentu	C33119D2BEA67D1ED5F907B1E00D9F92221 61A49
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	17.04.2026
Sygnatariusz	Krzysztof Makowski
Stanowisko	Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	20.04.2026 08:32:35
Autor wydruku:	Zielińska Weronika



## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808801, fax. 91 4808802, e-mail: [sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl)).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808809, fax. 91 4808802, e-mail: [iod@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:iod@szczecin.kwpsp.gov.pl)).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: [kancelaria@uodo.gov.pl](mailto:kancelaria@uodo.gov.pl)) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

